

CERTIFICADO DE ENSAYOS

Nr. 23/32304514 S

Bellaterra, a 19 de junio de 2023

INDUSTRIAL CERÁMICA BELIANES, S.L.
Ctra Bellpuig - Belianes km 6,7
25266 - BELIANES (Lleida)



PIEZA P HUECA (G4) - UNE-EN 771-1:2011+A1:2016 SUPERBRICK			Resultados obtenidos
PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA Ensayos según Norma UNE-EN 771-1:2011 + A1:2016 y RP 34.14 de la marca N			
Exfoliaciones, laminaciones		Inspección visual, PI C3331095	Ninguna
PIEZAS FISURADAS		Inspección visual, PI C3331095	0 piezas fisuradas
PIEZAS DESCONCHADAS	7mm ≤ dim. Ind. Media ≤ 15mm	UNE 67039/EX	0
	dim. individual media > 15mm		0
DIMENSIONES	LONGITUD	UNE-EN 772-16, Apdo. 7.1	398,5 mm
	ANCHURA		116 mm
	ALTURA		202 mm
ESPEORES DE PARED	Pared exterior NV	UNE-EN 772-16, Apdo. 7.2	9,5 mm
	Pared interior		9,5 mm
PARALELISMO DE LAS TABLAS (ORTOGONALIDAD)		UNE-EN 772-16, Apdo. 7.4	0,8 mm
PLANEIDAD DE CARAS	DIAGONALES	L ≥ 300mm	0,4 mm
		300 ≥ L ≥ 250	--
		L ≤ 250mm	--
VOLUMEN MAYOR HUECO (% del bruto)		UNE -EN 772-9	3 %
ESPESOR COMBINADO TABIQUES INTERIORES Y PAREDES EXTERIORES		UNE-EN 772-16, Apdo. 7.5	32 %
PORCENTAJE DE HUECOS		UNE-EN 772-3	45 %
RESISTENCIA NORMALIZADA CARACTERÍSTICA A COMPRESION		UNE-EN 772-1	7,6 N/mm ²
DENSIDAD	Absoluta	UNE-EN 772-13	1850 kg/m ³
	Aparente		1020 kg/m ³
MASA		PI C3331071	9520 g
DILATACIÓN A LA HUMEDAD		UNE-EN 772-19	0,2 mm/m

Responsable de Materiales de Construcción
 LGAI Technological Center S.A.

Técnico Responsable
 LGAI Technological Center S.A.

Los resultados completos figuran en el informe de ensayo original a disposición del cliente con nº : 23/32304514

Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material recibido en LGAI y ensayados en las condiciones indicadas en las normas o procedimientos citados en este documento. LGAI technological Center, S.A., no se responsabiliza de la documentación y/o información aportada por el petionario y dicha información no está cubierta por la acreditación. La reproducción del presente documento sólo está autorizada si se hace en su totalidad.



Declaración Responsable de LGAI Technological Center, S.A., con Nº Inscripción L0600386, del R.D. 410/2010, D. 149/2017 y Ley 25/2009.

Consulta: [Consulta: Laboratoris d'assais per al control de la qualitat de l'edificació. Habitatge \(gencat.cat\)](http://www.gencat.cat/assais)

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@applus.com